






Ergebnisse durch energiesparende Betriebsführung von Heizungsanlagen
eingesparte Energiekosten: 40.884 € **Reduzierung um: 157 t CO₂**

Basis: jährlicher Durchschnittsverbrauch der Jahre 2003 bis 2004 = 100 %							
Einsparung in % gegenüber Basiswert – eingesparte Energiekosten – CO ₂ -Reduzierung							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005-2010
Kindertagesstätte „Spatzennest“ 	20 % ± 1.478 € 7 t CO ₂	34 % ± 2.869 € 12 t CO ₂	13 % ± 1.179 € 4 t CO ₂	47 % ± 4.114 € 16 t CO ₂	20 % ± 2.004 € 7 t CO ₂	26 % ± 1.764 € 9 t CO ₂	13.408 €
Kindertagesstätte „Zinnbergzwerge“ 		14 % ± 1.218 € 3 t CO ₂	1 % ± 51 € 0 t CO ₂	4 % ± 406 € 1 t CO ₂	7 % ± 765 € 2 t CO ₂	17 % ± 1.472 € 4 t CO ₂	3.912 €
Stadtbibliothek 	25 % ± 939 € 5 t CO ₂	18 % ± 793 € 3 t CO ₂	25 % ± 1.139 € 4 t CO ₂	28 % ± 1.425 € 5 t CO ₂	19 % ± 863 € 3 t CO ₂	35 % ± 1.364 € 6 t CO ₂	6.523 €
Zinnberg- Sporthalle 	27 % ± 2.535 € 14 t CO ₂	7 % ± 779 € 4 t CO ₂	0 % ± 0 € 0 t CO ₂	30 % ± 4.048 € 16 t CO ₂	3 % ± 365 € 1 t CO ₂	15 % ± 1.558 € 8 t CO ₂	9.285 €
Hegefeld- Sporthalle 	22 % ± 3.401 € 12 t CO ₂	13 % ± 2.565 € 7 t CO ₂	8 % ± 1.619 € 4 t CO ₂	3 % ± 687 € 1 t CO ₂	3 % ± 691 € 2 t CO ₂	-6 % ± -1.207 € -3 t CO ₂	7.756 €
Summen: Euro	8.353	8.224	3.988	10.680	4.688	4.951	40.884 *
t CO₂	38	29	12	39	15	24	157 *

* Summe über 6 Jahre

positiver Wert ± Einsparung gegenüber dem Startwert
 negativer Wert ± Mehrverbrauch gegenüber dem Startwert
 ohne Wert - die Abrechnung für das entsprechende Jahr liegt noch nicht vor