


Kindertagesstätte "Spatzennest" / Erdgasverbrauch

Startwert (wib): 146.383 kWh
Verbrauchswert (wib): 108.569 kWh
Einsparung: 25 %



(wib: witterungsbereinigt)

Quelle: Ingenieurbüro Köhler/Hartwig Energiemanagement